

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17253503-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200071-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ток трансформаторы
Лоттың сипаттауы:	пластмасс тұрқыда, номиналды кернеуі 0,66 кВ, номиналдық бастапқы тоқ 100 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-1 үшін Ток трансформаторы Т-0,66 УЗ 800/5
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жоғары амперлі айнымалы тоқты стандартты құрылғылармен өлшеуге жарамды мәндерге түрлендіруге арналған өлшеу құрылғысы. Дәлдік класы: 0,5 кем емес. Бастапқы номиналды ток: 800 А кем емес. Екінші номиналды ток: кемінде 5 А. Номиналды қайталама көрінетін қуат: 5 ВА. Қосымша қосылым: бұрандалы қосылым. Номиналды жиілік: 50 Гц. МЕМСТ 7746-2015. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17253503-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200071-ЗЦП1
Наименование лота:	Трансформатор тока
Описание лота:	в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 100 А
Дополнительное описание лота:	Трансформатор тока Т-0,66 УЗ 800/5 для ТЭЦ-1
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Оңдирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Измерительный прибор, предназначенный для преобразования переменного тока большой силы до значений, пригодных для измерения стандартными приборами. Класс точности: не менее 0.5 . Первичный номинальный ток: не менее 800 А. Вторичный номинальный ток: не менее 5 А. Номинальная вторичная полная мощность: 5 ВА. Вторичное подключение: винтовое соединение. Номинальная частота: 50 Гц. ГОСТ 7746-2015.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.